

ЛЕГЕНДА

- ТАБЛО, IP 33
- МОНОФАЗЕН КОНТАКТ
- МОНОФАЗЕН КОНТАКТ В СТЕННА КУТИЯ
- МОНОФАЗЕН КОНТАКТ С ДВЕ ГНЕЗДА
- МОНОФАЗЕН КОНТАКТ С ДВЕ И ТРИ ГНЕЗДА В СТЕННА КУТИЯ
- КАБЕЛНА СКАРА
- КАБЕЛ ПО СТЕНА
- КАБЕЛ ПО КАБЕЛНА СКАРА
- КАБЕЛ ПО ТАВАН

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Инсталацията за контакти да се изтегли с кабел NYY положен в окачен таван и скрито по стени в гофрирани тръби.
2. Монофазните консуматори за контакти се изпълняват до разклонителна кутия с NYY 3x4 и от нея с проводник NYY3x2,5.
3. Всички контакти са тип "Шуко", с предпазна клема.
4. Височина на монтиране от готов под:
   - Контакти с общо предназначение–0,50м
   - Контакти за хладилници–0,50м
   - Контакти за панел компютри–0,50м
6. Контактите за компютри са в панел.

Съгласували	Архитектура	арх.Д.Димитрова		
	Архитектура	арх.К.Косев		
	Конструкции	инж.Ганева		
	ОВ,К и Техн.	инж.Чамова		
	В и К	инж.Синадинска		
"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ				
ОБЕКТ	Преустройство на IV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"			
ВИД ЧЕРТЕЖ :	Инсталация контакти кота - IV-ти етаж			
ЕТАП:	ВТОРИ			
ПРОЕКТАНТ	инж.Тарлова		ФАЗА	Работен проект
			ЧАСТ	Електро
Р-Л.ФИРМА	И.Богданов		МАЩАБ	М 1:50
		ноември 2012г.	ЧЕРТЕЖ N 2	